



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И  
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Тельмана, 23, пгт. Красногвардейское, Республика Крым, 297000, тел./факс: 0(36556)2-52-48,  
e-mail: TO\_Krasnogvardeysk@82.rospotrebnadzor.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ б/н

пгт. Красногвардейское

«08» июня 2023 г.

Мною, Муромцевой Мариной Адольфовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мускатновская школа» Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Мускатновская школа»), ОГРН — 1159102006337, ИНН — 9105008476, лагерь с дневным пребыванием, по адресу: 297027, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, д.1А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

При проведении профилактического визита в МБОУ «Мускатновская школа» было установлено:

1. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов (р. 2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

2. Полы с дефектами и механическими повреждениями в учебных кабинетах : в третьем классе, в учебном кабинете истории, в столовой (р. 2, п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

3. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в учебных кабинетах (р.2 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

4. Территория школы ограждена частично -40% (р. 2 п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

5. Покрытие на территории имеет дефекты и механические повреждения (р.2 п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Выявленные нарушения в лагеря с дневным пребыванием :

1. В туалете для мальчиков умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, туалетной бумагой (р.2, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

2. Не все парты и стулья в игровой комнате обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (р. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

В МБОУ «Полтавская школа»:

1. Обеспечить ограждающие устройства отопительных приборов (р. 2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 01.10.2023 г.

2. Отремонтировать полы с дефектами и механическими повреждениями в учебных кабинетах : в третьем классе, в учебном кабинете истории, в столовой (р. 2, п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 01.10.2023 г.

3. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в учебных кабинетах (р.2 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 01.09.2023 г.

4. Территорию школы оградить в полном объеме (р. 2 п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

Срок – 01.05.2024 г.

5. Покрытие на территории отремонтировать (р.2 п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 01.01.2024 г.

В лагере с дневным пребыванием:

1. В туалете для мальчиков умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. туалетной бумагой . (р.2, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 08.06.2023 г.

2. В игровой комнате нанести цветовую маркировку на столы и стулья в соответствии с ростовой группой (р. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок – 08.06.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мускатновская школа» Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Мускатновская школа»), ОГРН — 1159102006337, ИНН — 9105008476, по адресу: 297027, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, д.1А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел по Красногвардейскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: 297000 Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, 23, тел./факс: (06556)25248, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-  
эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

М.А. Муромцева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «08» июня 2023 г.



(подпись)

И.В.Никитин

(инициалы и фамилия)